

Hea pakkuja.

Ettepanek pakkumise esitamiseks.

07.04.2026

Aktsiaselts Rakvere Haigla soovib pakkumist ühele kanalivahelisele jahutuskalorifeerile ventilatsioonisüsteemis SV4, mis teenindab Sisehaiguste ja osaliselt Sünnitus- ja günekoloogia osakonda.

Jahutuskalorifeer on mõeldud siseruumides stabiilse sisekliima ruumitemperatuuri tagamise läbi ventilatsioonisüsteemi.

Ruumitemperatuuri tagamiseks on vajalikud all-loetletud tehnilised omadused:

1. Jahutuskalorifeer peaks tagama suvisel perioodil siseruumide temperatuuri $+21^{\circ}\text{C} \leq +25^{\circ}\text{C}$ ja olema juhitav läbi SV4 automaatika.
2. Töövõtja arvutab vajaliku jahutuskalorifeeri parameetrid lähtudes olemasoleva ventilatsioonisüsteemi SV4 dokumentatsioonile (Lisa 1).
3. Jahutuskalorifeerile hilisema hooldusvõimaluse tagamiseks peavad olema õhukanalil hooldusluugid.
4. Jahutuskalorifeeri välisosa asukoht kooskõlastada eelnevalt haigla tehnikaspetsialist Toomas Jagulaga tel +372 55620401 ja e-posti aadress toomas.jagula@rh.ee.
5. Pakkumises välja tuua seadme parameetrid: tootja; mudel; võimsus.
6. Lepingu sõlmimisel paigaldusaeg kuni 2 kuud.
7. Garantii vähemalt 12 kuud. Varuosade saadavus.
8. Tööde üleandmisel vajalik esitada dokumentatsioon ja teostada personali koolitus.

Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

Vastavaks tunnistatakse ja hinnatakse pakkumisi, milles on kõik eelpoolmärgitud tehnilised omadused.

Pakkumisi ootame hiljemalt 20.04.2026 e-posti aadressile hange@rh.ee.

Lisa : SV4 tehniline dokumentatsioon, paigaldusplaanid korrustel – kokku 6 faili(pdf).

Töövõtuleping